



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПРИГОРОДНОМУ РАЙОНУ
(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: 15.mchs@rso-a.ru, номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУ МЧС России по РСО – Алания 8(8672) 25-84-32)

**Предписание
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности № 84/3**

вручается: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №2 ст. Архонская ; законному представителю.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по Пригородному району, подполковника внутренней службы Кокоева А.С. № 84 от «09» ноября 2021 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 17.11.2021 г по 26.11.2021 г была проведена плановая выездная МБОУ СОШ №2 ст. Архонская , расположенного по адресу: РСО-Алания, Пригородный район, ст. Архонская, ул. Некрасова, 2., начальником ОНД и ПР по Пригородному району, подполковником внутренней службы Кокоевым Асланом Сослановичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего проверку).

совместно с:

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении указывается только выполнение
1	2	3	4	5

1	Руководитель организации не обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами <u>5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</u> помещений производственного и складского назначения (на момент обследования расчеты по определению категории по взрывопожарной опасности не представлены)	п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	15.03.2022 г.	
2	На объекте защиты допускается размещение под лестничной клеткой кладовых и других подсобных помещений (на первом этаже)	п.16 «к» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 9 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	15.03.2022 г.	
3	На объекте защиты не хранятся документация, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов примененных облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений	п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	15.03.2022 г.	
4	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (выходы из	п.26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных	15.03.2022 г.	

	спортивного зала и выходы, ведущие наружу)	Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»		
5	На путях эвакуации допускается устройство ступеней различной высоты в пределах маршей лестниц в лестничных клетках трехэтажного здания	ст.46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.6.28* СПиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	15.03.2022 г.	
6	Допускается выход с третьего этажа трехэтажного здания школы в объем чердака не через противопожарный люк второго типа	ст.46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах	15.03.2022 г.	

		защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п.8.4* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»		
7	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п.48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	15.03.2022 г.	
8	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	15.03.2022 г.	
9	Предел огнестойкости лесничего марша менее нормативного (на момент проведения обследования документы не были предоставлены)	ст.46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о	15.03.2022 г.	

		<p>требованиях пожарной безопасности»; табл.23 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.19. таблица 5 СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»</p>		
10	<p>Зазор между маршами лестниц в лестничных клетках трех этажного здания школы шириной не менее 75 миллиметров не предусмотрен</p>	<p>ст.46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п.8.9 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»</p>	15.03.2022 г.	
11	<p>Помещения кухни не выделены противопожарными стенами не ниже 2-го типа (заполнения в проемах)</p>	<p>ст.46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о</p>	15.03.2022 г.	

		<p>требованиях пожарной безопасности»; п.7.4 СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.5.2.2.3 СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»</p>		
12	<p>Предел огнестойкости внутренних стен лестничных клеток на всех этажах трехэтажного корпуса менее REI 60</p>	<p>ст.46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1, ст.30, таблица 21 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.5.18* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»</p>	15.03.2022 г.	
13	<p>Коридор длиной более 60 м на первом этаже трех этажного здания школы и перехода не разделен противопожарной перегородкой 2-го типа на участки</p>	<p>ст.46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический</p>	15.03.2022 г.	

		<p>регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.6.26 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»</p>		
14	<p>Допускается использовать огнезащитные покрытия и пропитки в местах, исключающих возможность периодической замены или восстановления, а также контроля их состояния</p>	<p>ст.46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.4.3 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», п.7.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»</p>	15.03.2022 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Начальник ОНД и ПР по Пригородному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО- Алания,
подполковник внутренней службы Кокоев А.С.

(должность, фамилия, инициалы
государственного инспектора)



«26» ноября 2021 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Директор МБОУ СОШ №2 ст. Архонская

Крутогочева Н.В.

(должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

«26» ноября 2021 г.